


# DIAGRAMA UNIFILAR

## SIN ESCALA




### LISTADO DE EQUIPOS


- 1 CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION AE 325 CODENSA
- 1A CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 500 KVA CT-2053 EBSA
- 2 CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 400 KVA CT-2053 EBSA
- 2A TRANSFORMADOR 500 KVA EN ACEITE EN BOVEDA
- 2B TRANSFORMADOR 400 KVA EN ACEITE EN BOVEDA
- 3 TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS
- 4 ARMARIO DE MEDIDORES LOCALES EN CONCESION
- 5 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL DE BAJA TENSION
- 6 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL DE EMERGENCIA
- 7 TABLERO BOMBA JOCKEY (BOMBA CONTRA INCENDIO)
- 8 PLANTA DE EMERGENCIA DE 360 KVA

# DETALLE TOMA GFCI


## SIN ESCALA



### CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA M.T. Y B.T. TIPO 2 CD-2008




### VISTA DE PLANTA



### CORTE TRANSVERSAL

NOTAS:  
- Dimensiones en metros  
- En cajas ubicadas sobre vías vehiculares, usar concreto de 3500 PSI



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA  
Y U N I V E R S I D A D



Av. Cra 9 N 115-06 Of.1104  
Bogotá D.C. Colombia  
PBX: 4 92 50 00  
administracion@ossalopez.com

PROYECTO:  
EDIFICIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
SECCIONAL TUNJA

CONTIENE:  
DIAGRAMA  
UNIFILAR 01 DE 02

Vo. Bo. DIRECTIVOS USTA:

P. ALVARO JOSÉ ARANGO RESTREPO O.P.  
RECTOR SECCIONAL TUNJA

P. HECTOR MAURICIO VARGAS O.P.  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO TUNJA

RESIDENTE ELECTRICO *Paul Cardenas*  
14086

ING. JOSÉ ROMERO

EQUIPO DE DISEÑO  
*Arq. Alvaro Ossa López*  
ARQ. ALVARO OSSA LÓPEZ  
PRESIDENTE OSSA LÓPEZ  
M.P. 25700-20059 CND

*Maria Isabel Montoya*  
ING. MARIA ISABEL MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL OSSA LÓPEZ  
C.C. 43806 509 Bello Antioquia

ARQ. NELSON E. GUTIERREZ PEDRAZA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO  
M.P. A25152001-79638414

Vo. Bo. DIRECTOR PLANTA FISICA

ARCHIVO:  
USTASE 07

ESCALA:  
INDICADAS

FECHA:  
31/07/2019

Versión No.

PLANO No.  
03 DE 21